

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 146675/2019/82/023312008/EŠ

Názov budovy: **Obchodný dom Prior**
Ulica, číslo: **Štúrova 1968**
Obec: **Liptovský Mikuláš**
Okres: **Liptovský Mikuláš**
Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **287/1**

Katastrálne územie: **Liptovský Mikuláš**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **11362,72**

Rok kolaudácie budovy: **1981**

Posledná významná obnova: **2019**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

B

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

C

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Katégorie budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	72 kWh/(m ² .a)	95 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0/A1/A	A	A1
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	73	140
Typická budova R _s :	259	560

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2018	2017	2016	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	87	124	119	110,00

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:

Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:


Rekuperácia tepla:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

14,94



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Bez navrhovaných úprav.

Strecha: Bez navrhovaných úprav.

Podlažia: Bez navrhovaných úprav.

Otvorové konštrukcie: Bez navrhovaných úprav.

Vykurovanie: nenavrhujú sa.

Príprava teplej vody: nenavrhujú sa.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Dátum vyhotovenia: **22. 9. 2019**

Platnosť najviac do: **22. 9. 2029**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **prof. Ing. Jozef Štefko CSC.**

Obchodné meno a sídlo: **Domec, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: 45396523

DIČ: 2023008185

Kontakt: **0903188882, dodo.stefko@gmail.com**

