

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 128330/2018/82/023312008/EŠ

Názov budovy: **OD Prior Považská Bystrica**
Ulica, číslo: **Centrum 3/ 5**
Obec: **Považská Bystrica**
Okres: **Považská Bystrica**
Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **773**
Katastrálne územie: **Považská Bystrica**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **7692,63**

Rok kolaudácie budovy: **1973**

Posledná významná obnova: **2018**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

C

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

A

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	94 kWh/(m ² .a)	40 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0/A1/A		A0
B	B	
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	73	140
Typická budova R _s :	259	560

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2017	2016	2015	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	104	103	102	103,00

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:

Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:


Rekuperácia tepla:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

59,53



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Dokončiť zateplenie aj zostávajúcich obvodových stien

Strecha: Zateplíť strešnú konštrukciu s EPS hr. 200mm

Podlaha: Bez navrhovaných úprav.

Otvorové konštrukcie: Dokončiť výmenu pôvodných výplní za nové.

Vykurovanie: nenavrhujú sa.

Príprava teplej vody: nenavrhujú sa.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Dátum vyhotovenia: **11. 9. 2018**

Platnosť najviac do: **11. 9. 2028**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **prof. Ing. Jozef Štefko CSc.**

Obchodné meno a sídlo: **Domec, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: **45396523**

DIČ: **2023008185**

Kontakt: **0903188882, dodo.stefko@gmail.com**

