

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 128329/2018/82/023312008/EŠ

Názov budovy: OD Prior Piešťany

Ulica, číslo: A. Hlinku 4613/ 46

Obec: Piešťany

Okres: Piešťany

Účel spracovania: Významná obnova

Parc. č.: 5183

Katastrálne územie: Piešťany

Podiel celkovej podlahovej plochy:

8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%

Celková podlahová plocha v m²: 12439,85

Rok kolaudácie budovy: 1983

Posledná významná obnova: 2018

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

B

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

A

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	66 kWh/(m ² .a)	88 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0 / A1 / A	A	A1
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka 0,5 R _p :	73	140
Typická budova R _s :	259	560

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2017	2016	2015	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	155	148	137	146,67

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:

Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:

Rekuperácia tepla:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):Emisie CO₂ v kg/(m².a)

14,18



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Dokončiť zateplenie aj zostávajúcich obvodových stien

Strecha: Zateplíť strešnú konštrukciu s EPS hr. 200mm

Podlaha: Bez navrhovaných úprav.

Otvorové konštrukcie: Dokončiť výmenu pôvodných výplní za nové.

Vykurovanie: nenavrhujú sa.

Príprava teplej vody: nenavrhujú sa.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Dátum vyhotovenia: 11. 9. 2018

Platnosť najviac do: 11. 9. 2028

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: prof. Ing. Jozef Štefko CSc.

Obchodné meno a sídlo: Domec, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45396523

DIČ: 2023008185

Kontakt: 0903188882, dodo.stefko@gmail.com

