

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 146680/2019/82/023312008/EŠ

Názov budovy: **Obchodný dom Prior**
Ulica, číslo: **SNP 606/ 108**
Obec: **Žiar nad Hronom**
Okres: **Žiar nad Hronom**
Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **1813/8**
Katastrálne územie: **Žiar nad Hronom**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **6876,45**

Rok kolaudácie budovy: **1990**

Posledná významná obnova: **2018**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie: **B**
Potreba energie na prípravu teplej vody: **C**
Potreba energie na chladenie a vetranie: **A**
Potreba energie na osvetlenie: **A**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY


Kategória budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	91 kWh/(m ² .a)	77 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0/A1/A		A1
B	B	
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	73	140
Typická budova R _s :	259	560

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2018	2017	2016	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	180	155	144	159,67

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:	
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:	
Rekuperácia tepla:	
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:	
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a):	
Emisie CO₂ v kg/(m².a)	11,19



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Bez navrhovaných úprav.
Strecha: Bez navrhovaných úprav.
Podlaha: Bez navrhovaných úprav.
Otvorové konštrukcie: Bez navrhovaných úprav.
Vykurovanie: nenavrhujú sa.
Príprava teplej vody: nenavrhujú sa.
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.
Obnoviteľné zdroje energie:
Iné:

Dátum vyhotovenia: **22. 9. 2019**

Platnosť najviac do: **22. 9. 2029**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **prof. Ing. Jozef Štefko CSc.**

Obchodné meno a sídlo: **Domec, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: 45396523

DIČ: 2023008185

Kontakt: **0903188882, dodo.stefko@gmail.com**

